



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

13.11.2019г. № 20/3550

на № _____ от _____

О предоставлении информации

Главе р.п.Посевная
Черепановского района
Новосибирской области
А.С.Журавлеву(для сведения)
633511, Новосибирская область,
Черепановский район,
р.п. Посевная,
ул. Островского, д.62,оф.6
Директору ООО «ЖКХ Посевная»
Е.С.Рогачеву (для принятия мер)

При проведении социально-гигиенического мониторинга за качеством воды холодной питьевой из разводящей сети по адресу: ул. Островского, р.п. Посевная (кран участковая больница) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» установлено, что исследованная проба воды холодной питьевой по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; по физико-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по общей жесткости и содержанию марганца (Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ФФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе № И-9/001401 от 13.11.2019г, протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе № 6300 от 12.11.2019г).

На основании изложенного и руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 18, ст. 50, ст.51 предлагаем принять меры по обеспечению населения р.п. Посевная Черепановского района Новосибирской области питьевой водой безопасной и безвредной по химическому составу.

Информацию о принятых мерах направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, пр. Юбилейный, 4а, тел/факс: 8(383-43)2-56-33, электронный адрес: iskitim@54.rospotrebnadzor.ru, в срок до 16.11.2019г.

Копия экспертного заключения по результатам лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе № И-9/001401 от 13.11.2019г. прилагается.

Врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
в Искитимском районе



Е.Г.Евенко



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе**
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU. 710008 выдан 25 июня 2015г.
633208 Новосибирская область, г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, 4а
Тел/факс: 2-55-27, E-mail: filial_cg-isk@mail.ru
ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540601001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ И-9/001401 от 13.11.2019

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** социально-гигиенический мониторинг
6. **Наименование объекта:** ООО "ЖКХ Посевная".
7. **Адрес объекта:** 633511, Новосибирская область, Черепановский р-н, Посевная рп, Островского ул, д. 62 оф. 6
8. **Место (адрес) отбора:** кран-участковая больница; 633511, Новосибирская область, Черепановский р-н, Посевная рп, Островского, д. 62
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 6300 от 12.11.2019г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Проба питьевой воды **не соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по общей жесткости, содержанию марганца.

Врач по общей гигиене, эксперт:

В. Б. Дорохов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633208 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, 4а
 Тел/факс: 2-55-27, тел. 4-41-78
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail filial_cg-isk@mail.ru

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.511324 выдан 19 мая 2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6300 от 12 ноября 2019 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе
1.2	Адрес	Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а
1.3	Цель исследований	социально-гигиенический мониторинг
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание №10/28470 от 08.10.2019г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ООО "ЖКХ Посевная"
2.2	Адрес объекта	633511, Новосибирская область, Черепановский р-н, Посевная рп, Островского ул, д. 62 оф. 6 (р-он местонахождения: Черепановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633511, Новосибирская область, Черепановский р-н, Посевная рп, Островского, д. 62, кран-участковая больница
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	009596.БС.06.11.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ-бутыль 5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5л, 5л
3.9	Дата и время отбора	6 ноября 2019 г. 12 Час 05 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Владимирова Н. В., инженер; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Наличие консервантов: Нет Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: 54 ММ: 17 СС: 49 Y в. д. ГГ: 83 ММ: 20 СС: 5
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	6 ноября 2019 г. 14 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Лозбенева Т.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

(Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра



М.П.

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633204, НСО, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а				
Номер направления:	СГМ 051275				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	6 ноября 2019 г.	17	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	6 ноября 2019 г.	Окончание:	8 ноября 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009596.БС.06.11.2019	Питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633204, НСО, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а				
Номер направления:	СГМ 051276				
Объем (количество) пробы:	5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	6 ноября 2019 г.	14	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	6 ноября 2019 г.	Окончание:	12 ноября 2019 г.	

Средства измерений: Анализатор жидкости "Флюорат 02-3М" Св. № 488105 от 24.06.2019 до 24.06.2020;
Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ Св. № 488106 от 24.06.2019 до 24.06.2020; Весы лабораторные ЛВ-210А Св. № 496971 от 26.07.2019 до 26.07.2020

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009596.БС.06.11.2019	Питьевая вода				
	Мутность	<0,58	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Минерализация (Сухой остаток)	318,2±38,2	<= 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	7,63±1,14	<= 7,0	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
	Железо	0,13±0,03	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,26±0,04	<= 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,23±0,05	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,018±0,009	<= 3,3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	1,31±0,26	<= 45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Вор	0,061±0,016	<= 0,50	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.36-95
	Фтор	0,18±0,03	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

