

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Искитимского МОЛАТИ

В.П. Черских

27.09.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ № 2-406/1 от 27.09.2023

Объект: вода сточная Экземпляр № 1
(вода сточная, сточная очищенная, природная поверхностная, природная подземная, питьевая, иное)

Заказчик: Администрация рабочего поселка Посевная, Черепановского района, Новосибирской области, 633511,
(наименование и юридический/фактический адрес, номер тел., эл. почта)

НСО, Черепановский район, р.п. Посевная, ул.Островского, д. 58, тел.:+ 7(38345) 4-81-13, Email:posevnaia.nso.ru

Заявка: № 72 22.09.2023 (номер и дата регистрации) **Пробу отобрал:** Исполнитель Заказчик

Сведения о контролируемом объекте: Администрация рабочего поселка Посевная, Черепановского района,
(наименование и юридический/фактический адрес)
Новосибирской области, 633511, НСО, р.п. Посевная, ул.Островского, д. 58

Место отбора: выгребная яма р.п. Посевная, ул.Восточная 1Б, ЖБО
(расположение, координаты пробной площадки, иное)

№ протокола отбора/акта приёмки проб	№ тары (ёмкости)	Д а т а			
		отбора пробы	доставки пробы	начала испытаний	окончания испытаний
2-406/1	2	22.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	27.09.2023

Условия испытаний: Все показатели находятся в пределах оптимальных значений, установленных в методиках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Показатель точности (при необходимости)		НД на метод
				± Δ, при P=0,95	± U, при k=2	
1.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	390	35	-	ПНДФ 14.1:2:4.254-09
2.	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	317	63	-	ПНДФ 14.1:2:4.276-2013
3.	ХПК	мг/дм ³	1920	288	-	ПНДФ 14.1:2:3.100-97
4.	БПК _{полн.}	мгО ₂ /дм ³	860	103	-	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
5.	Водородный показатель	ед. рН	8,2	0,2	-	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6.	Фосфат-ион	мг/дм ³	74	-	9	ПНДФ 14.1:2:4.112-97
7.	Температура	°С	12,2	0,3	-	ИНФА.421522.001 РЭ Руководство по эксплуатации кислородомера Анион-7040

- Примечания: 1. Данные результаты распространяются только на испытанную пробу.
2. В случае отбора проб Заказчиком, результаты распространяются на представленную Заказчиком пробу.
3. Результаты испытаний получены в соответствии с применяемыми методами (методиками).
4. Отклонения от НД /
зафиксированы / не зафиксированы

Протокол оформил: ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Шмидт Н.А.
Ф.И.О.

Частичное воспроизведение протокола испытаний без согласия Аналитической службы не допускается